

---

**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE AO PEDIDO DE ESCLARECIEMNTTO - Nº2 - PREGAO ELETRONICO Nº 43/2021**

---

**De :** Lúcio Roberto De Oliveira <000511240728@tre-ba.jus.br>

Sex, 10 de dez de 2021 12:43

 2 anexos

**Assunto :** MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE AO PEDIDO DE ESCLARECIEMNTTO - Nº2 - PREGAO ELETRONICO Nº 43/2021

**Para :** spinheiro@engetron.com.br

---

**De:** "Valdeci Ribeiro" <vgribeiro@tre-ba.jus.br>

**Para:** "Cátia Cerqueira" <cncerqueira@tre-ba.jus.br>, "Mauricio Valente" <MAURICIO.VALENTE@TRE-BA.JUS.BR>

**Cc:** "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>, "Seção de Manutenção Predial" <semap@tre-ba.jus.br>, "Iroliveira" <lroliveira@tre-ba.gov.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 11:14:28

**Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE AO PEDIDO DE ESCLARECIEMNTTO - Nº 2 - PREGJAO ELETRONICO Nº 43/2021

Cátia,

Segue resposta solicitada:

"Notei que temos a seguinte especificação: "...2 nobreaks (160 e 180 kva)..." no edital enviado.

Para que sejamos mais assertivos ao realizar a cotação seria interessante entendermos:

- Tensão de entrada e de saída para o nobreak

A tensão de entrada e saída será a mesma: 220/127 volts

- Qual a autonomia?

A autonomia mínima solicitada será de 5 minutos"

Resposta: as respostas encontram-se no ANEXO A (especificações) letra C

**Tensão de entrada 220/127VCA**

Fator de Potência de Entrada mínimo: 0.95

Variação Admissível da Tensão de Entrada +/-15%

Variação Admissível da Frequência de entrada +/-5%

**Tensão de saída 220/127VCA**

Variação Admissível da Tensão de Saída +/-1%

Variação Admissível da Frequência de entrada +/-0,1% (free runing)

Configuração de entrada e saída Trifásica (F,F,F,N,T – 4 fios mais terra)

Nível de ruído máximo: <80 dba à um metro frontal do equipamento

**Autonomia mínima de 5 min.**

Atenciosamente,



**From:** [Cátia Cerqueira](#)  
**Sent:** Friday, December 10, 2021 7:53 AM  
**To:** [MAURÍCIO SEPROB](#)  
**Cc:** [SEPROB](#) ; [SEMAP](#) ; [Lúcio Roberto](#)  
**Subject:** Fw: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE AO PEDIDO DE ESCLARECIEMNTTO - Nº 2 - PREGJAO ELETRONICO Nº 43/2021

Maurico.

Gentileza prestar os esclarecimentos abaixo solicitados.

Atenciosamente,



**From:** [LúcioRoberto De Oliveira](#)  
**Sent:** Friday, December 10, 2021 6:19 AM  
**To:** [CátiaCerqueira](#) ; [semat@tre.ba.jus.br](#)  
**Subject:** SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE AO PEDIDO DE ESCLARECIEMNTTO - Nº 2 - PREGJAO ELETRONICO Nº 43/2021

Prezados colegas da SEMAP, boa tarde,

Nos termos do artigo 2º da Portaria nº 45/2020, de [22/04/2021](#), da lavra da Diretoria-Geral deste Tribunal e considerando que os questionamentos suscitados pela licitante são de natureza técnica, solicito manifestação dessa unidade no sentido de responder ao pedido de esclarecimentos abaixo relacionado.

Por oportuno, informo que este pregoeiro deverá, tempestivamente, dar publicidade a este pedido de esclarecimento, juntamente com manifestação da unidade demandante, no site do Comprasnet e do Portal da Transparência deste Tribunal.

Por derradeiro, informo que a abertura da Sessão Pública deste Pregão está programada para ocorrer no dia [21 de dezembro](#) de 2021, às 9h(horário de Brasília).

Lúcio Roberto de Oliveira  
PREGOEIRO  
ramal 7084

---

**De:** "Samuel Abner Dias Pinheiro" <spinheiro@engetron.com.br>  
**Para:** "seaqui" <seaqui@tre-ba.jus.br>  
**Enviadas:** Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 8:59:26  
**Assunto:** TRE-BA 17910-20/2021 Aviso de Licitação - Nobreaks

Notei que temos a seguinte especificação: "...2 nobreaks (160 e 180 kva)..."  
no edital enviado.

Para que sejamos mais assertivos ao realizar a cotação seria interessante entendermos:

- Tensão de entrada e de saída para o nobreak
- Qual a autonomia?

Por favor, saberia informar?

Atenciosamente,  
Samuel Pinheiro  
Assistente Comercial  
spinheiro@engetron.com.br  
+55 31 3359-5915 | Geral: +55 31 3359-5800  
Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco – Contagem - MG

Valquíria Costa Sales  
Aplicação Engetron  
vsales@engetron.com.br  
Geral: (31) 3359-5800 | Direto: (31) 3359-5822 Av. Sócrates Mariani  
Bittencourt, 1099 | Bairro Cinco – Contagem - MG

--

Lúcio Roberto De Oliveira  
Técnico Judiciário | SELIC  
7084

---

---